



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๕๘๗

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๖

เรื่อง การขอขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

หนังสือ ที่ ฉข. ๕๔๔๐๓/๑๗๘๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์ ขอขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ ๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๙ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น
 - ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ จำนวน ๖ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม.จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๘๕๐ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.
- จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๘๕๐ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๔ ชุด

๔) เงินลงทุน

งบบุคลากรเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๖,๒๙๘.๘๒ บาท (สามแสนหกพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังหนังสือผู้ใช้ไฟ และรายละเอียดมา
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๕๐ กฟ. ๒๕๖๒
...../...../.....