



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./๕๗๗/๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวแทนเครื่องเดิมชำรุดให้ บริษัท สตาร์พรีซิชั่น อินดัสเทรียล จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๒๔๓๘๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จาก บริษัท สตาร์พรีซิชั่น อินดัสเทรียล จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวแทนเครื่องเดิมชำรุดนั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท สตาร์พรีซิชั่น อินดัสเทรียล จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ ๗๘/๑๑ หมู่ ๕ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ผลิตพลาสติก รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๔ โหลดสูงสุด ๙.๖ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐.๒ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง (เครื่องที่ชำรุด)
- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๑๕ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง
- รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๑๕ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง (เมื่อผู้ใช้ไฟเลิกเช่าหม้อแปลง)

๓) เงินลงทุน


งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๒๓๕,๕๖๒.๓๘ (สองแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดคืนราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)
ผจก.กฟอ.บปก.
๒๒/ก.พ. ๒๕๖๒