



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./๕๘๘

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นางธัญพร บ้านสร้าง

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขตที่ ๑๒๐๐๐๐๘๓๒๘๐ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางธัญพร บ้านสร้าง บ้านเลขที่ ๗๙/๑ หมู่ที่ ๑๖ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ที่ ๑๕ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙, ๑๒, ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒, ๙, ๑ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ , ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ และ ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ , ๙ , ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๗๐ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ แควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร

๓) เงินลงทุน


งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๐,๖๑๒.๙๒ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกร้อยสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ทพ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางปัญญา ทองประสิทธิ์)
รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.
..... ๒๕๖๒