



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๗๓๐๗

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติย้ายจุดติดตั้งเครื่องวัดแรงสูงให้ บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พรีนธ์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๒๘๘๘๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จาก บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พรีนธ์ จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอย้ายจุดติดตั้งเครื่องวัดแรงสูงนั้น

๑) รายละเอียด

๑. บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พรีนธ์ จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๕๕/๕ หมู่ ๒ ต.พิมพา อ.บางปะกง ประกอบกิจการ นำเข้าเหล็ก พลาสติก เครื่องจักรอุตสาหกรรม รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๗ โหลดสูงสุด ๐.๗ MW.ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางสมิตร ๒ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๖.๑ กม.

๒. ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ. อยู่แล้วโดย (✓) ติดตั้ง หม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ รวม ๔๐๐๐ เควีเอ.

๓. ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์

(✓) ขอย้ายมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีทีแรงสูง ขนาด ๒๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด (จากจุด A ไป จุด B)

๔. ผู้ใช้ไฟ (✓) ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ SF๖ และดำเนินการก่อสร้างเอง

๕. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้างเองโดยมี นายภานุพงศ์ สุขแสง ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท (✓) สามัญ วุฒิ (.....) วิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก.๕๙๘๒) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ควบคุมและออกแบบการก่อสร้าง

๖. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกเครื่องวัด

- ย้ายมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีทีแรงสูง ขนาด ๒๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด (จากจุด A ไป จุด B)

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

แผนกรื้อถอนเครื่องวัดแรงสูง

เป็นเงิน.....บาท เบิกจากงบทำการ

แผนกเครื่องวัดแรงสูง

เป็นเงิน.....บาท เบิกจากงบลงทุน

รวมเป็นเงินบาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พรีนธ์ จำกัด)

(✓) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม

(....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

๑. ค่าขยายเขตฯ

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (..... KVA. x๑๐๐บาท)

เป็นเงิน.....-.....บาท

ค่าบริการด้านฮอตไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.....บาท

ค่าติดตั้งฉนวนครอบขั้วต่อสายหรือบุชชิง

เป็นเงิน.....-.....บาท

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน.....-.....บาท

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....-.....บาท

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....-.....บาท

แผนกไฟสาธารณะ

เป็นเงิน.....-.....บาท

แผนกคาปาซิเตอร์ (✓) ผู้ใช้ไฟ (....) กฟภ. ดำเนินการ

เป็นเงิน.....-.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.....บาท

๒. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง(ระยะทาง ๓๕ ม.)กม.ละ ๒,๐๐๐บ.

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.....บาท

ค่าตรวจสอบอุปกรณ์

เป็นเงิน.....-.....บาท

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ

เป็นเงิน.....-.....บาท

ค่าแรงย้ายมิเตอร์แรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔,๐๐๐.....บาท

๓. สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๑)

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐..... บาท

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (๒)

เป็นเงิน.....๔,๐๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน..... ๑๔,๐๐๐.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เป็นเงิน.....๙๘๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๑๔,๙๘๐.....บาท

ค่าประกันการใช้ไฟ (๑ เท่า)

เป็นเงิน.....-.....บาท

ค่าประกันหม้อแปลง

เป็นเงิน.....-.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๑๔,๙๘๐.....บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔,๘๘๐.๐๐ (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาท) กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น (✓) เครื่องวัด (✓) แรงสูง (.....) แรงต่ำ เป็นของกฟภ.

(✓) อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของกฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ.จะได้ตรวจสอบ และทดสอบ แล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟจะต้องเป็นผู้รักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ.(วส.) ๑๐๒๘ ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังหนังสือผู้ใช้ไฟ และรายละเอียดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ผ.บค.กฟอ.บปภ.

ที่ ก.๒ บปภ.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)

ผจก.กฟอ.บปภ.
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖