



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.บค.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๑๓๖

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง การขอปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงให้ บริษัท ไทยคาจิม่า จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องจาก บริษัท ไทยคาจิม่า จำกัด เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ใช้ไฟ
แจ้งความประสงค์ ขอปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง นั้นแผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมี
รายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ไทยคาจิม่า จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๕๒ ชั้น ๑๙ อาคารรามแลนด์ ถนนพระรามที่สี่ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ขอปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ หมู่ ๑ ต.หอมศีล
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นั้น

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร

๒.๒ แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓) เงินลงทุน


งบบุคลากรเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๕๕๔.๕๑ บาท (หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบ
เอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จิริยาจิรวัฒนา)
ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒