



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./ ๑๑๑๙

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ด้วย ผบค.ได้รับ หนังสือที่ คค ๐๗๐๓.๐๗/๗๓๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒จาก แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าขึ้น

๑) รายละเอียด

แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา สถานที่ขอใช้ไฟ จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ไฟทาง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๖ โหลดสูงสุด ๗.๒ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑.๖ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๕๐/๕๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๒ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ๕(๑๕) แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลต์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๖,๓๙๖ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๙๐,๐๑๗.๗๓ (เก้าหมื่นสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดคืนราคา ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุนทร อุดมทรัพย์)

ชม.บค.ปฏิบัติงานแทน ผบ.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ .

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)

ผจก.กฟอ.บปก.

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒