



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./ ๑๑๕

เรื่อง ขออนุมัติขอสืบเปลี่ยนหม้อแปลงแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ให้ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะกง
เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

ด้วย ผบค.ได้รับ หนังสือที่ ตช.๐๐๑๗(ฉช).๔๕/๑๘๘๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ จาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะกง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอสืบเปลี่ยนหม้อแปลงแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด นั้น

๑) รายละเอียด

สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะกง สถานที่ขอใช้ไฟ ๙๑/๕ หมู่ที่ ๑๘ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ แพลตตำรวจ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๕ โหลดสูงสุด ๖.๔ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕.๘ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.

จำนวน ๑ เครื่อง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.

จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๑๕๒,๕๒๕.๕๓ (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.