



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

เลขที่ ก.๒บปก.(บค.)/ ๑๑๘ ๓

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

หนังสือที่ ฉช. ๕๔๔๐๓/๗๗๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จาก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ ๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสะพานนฤภัย หมู่ที่ ๑๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๘๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๘๘.๘๔ บาท (สี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยี่นราคา ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุนทร อุดมทรัพย์)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทนผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒