



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๑๕๐๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๗๒๖๕๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๑๑ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ หมู่บ้านจัดสรร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๑ โหลดสูงสุด ๑ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางสมัคร ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๓ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร (แฮมไลน์) จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ และ ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒๑ และ ๒ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ , และ ๐.๓๖ x ๐.๓๖ x ๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒๑ และ ๒ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น
ระยะทางประมาณ ๔๕๐ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ และ ๒๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ และ ๑ เครื่อง

๒.๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔๒ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๔๒ ต้น
- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ และ ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๑ และ ๔ เส้น
ระยะทางประมาณ ๖๗ และ ๙๕๐ เมตร

๒.๔. แผนกไฟถนน

- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๕๐,๗๒๒.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)
กำหนดคืนราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทผ.บค.

อนุมัติ


(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๕๖๕-๐๕-๒๕