



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๑๔๔๕

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนราษฎร์

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

หนังสือที่ ฉช.๕๔๔๐๓/๖๒๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ จากสำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนราษฎร์ ได้แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ ๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอย ๕ หมู่ ๗ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ. พีโอเอ ๔๙-๐๑๔๒๕๙ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- ติดตั้งชุด โฟโด้สวิทช์ จำนวน ๑ ชุด (ทดแทนของเดิมชำรุด)
 - ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๕ ชุด
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๒๒๙ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบบุคลากรเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๘๕๕.๗๑ บาท (สี่หมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดเป็นราคา ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังหนังสือผู้ใช้ไฟ และรายละเอียดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุนทร อุดมทรัพย์)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทนผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

...๑๖/พ.ค.๒๕๖๒.....