



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./๑๘๗/๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตปรับปรุงสายแรงต่ำเมนชานคา ให้ นายปิยะวัฒน์ พรหมศรี

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๗๐ พ.ค. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๔๖๐๑๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายปิยะวัฒน์ พรหมศรี อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๔/๒ หมู่ที่ ๗ ต.ท่าเสา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ ซอย สวัสดิ์ หมู่ที่ ๗ ต.ท่าเสา อ.บางปะกง รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐/๐.๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. พีอีเอ. ๓๕-๐๑๕๒๔๖๖ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- บักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น
 - บักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๘๓๗.๒๙ บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้า สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผบ.บค.

ที่ ก.๒ บปค.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปค.

๗๑ พ.ค. ๒๕๖๒