



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๑๘๓๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไฟสาธารณะให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามหนังสือที่ ฉช.๕๔๔๐๓/๗๑๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟสาธารณะ นั้น แผนกบริการลูกค้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บริเวณ เลียบคลองลัดใหญ่ จากสะพานข้ามคลองบางจาก ถึง บล็อกข้ามคลองลัดใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐ ๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. พีโอเอ.๓๕-๐๑๕๒๔๖ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร และ ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น และ ๓ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๑๐ เมตร

๒.๒ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๑๐ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๒๓๑,๐๓๓.๐๓ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามสิบสามบาท สามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จิริยาจิรวัดนา)

ทพ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)

ผจก.กฟอ.บปก.

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ /