



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./๒๐๒๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒

ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๖๓๐๗๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๓ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น ๒๔ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สถานที่ขอใช้ไฟ อยู่ที่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๘๓ หมู่ที่ ๑ ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ร้านสะดวกซื้อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ โหลดสูงสุด ๓.๓ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ . แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์ลู่ถ้วยพินโพสท์ไทป์ จำนวน ๖ ลูก

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ

จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ ติดตั้ง Snake guard ชนิด แผ่นสังกะสี จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์

จำนวน ๑ ชุด (ที่จุด เอ)

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๒,๒๒๘.๐๕ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยี่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)

ผ.บ.ค.กฟอ.บปค.

ที่ ก.๒ บปค.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)

ผจก.กฟอ.บปค.

.....๑๗ ก.ค. ๒๕๖๒.....