



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./ ๖๐๖

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้ นางสาวนวลลักษณ์ จรุงจิตต์

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๖๒๓๔๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางสาวนวลลักษณ์ จรุงจิตต์ อยู่บ้านเลขที่ ๗๑/๒ หมู่ที่ ๖ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ที่ ๑๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ แอมป์ เอ.พี.อี. ๕๘-๐๐๔๗๒๒ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น
 - ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๔๖๒.๕๓ บาท (ห้าหมื่นสี่ร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุนทร อุดมทรัพย์)

ชม.บค.ปฏิบัติงานแทน ผบ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางจิราพัช ตันติวัฒนไพศาล)

รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒