



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒๒ปค.-บค./

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท จักรพรรดิ ศิวาลัย จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๒๘๖๕๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท จักรพรรดิ ศิวาลัย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓/๕ ถ.จักรพรรดิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา สถานที่ขอใช้ไฟติดตั้งอยู่ที่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๓ หมู่ ๑ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ หมู่บ้านจัดสรร นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ , ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ , ๓ ต้น
- ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐, ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ , ๓ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๗๐ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น
- ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๗๕ เมตร

๒.๕ แผนกไฟถนน

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๗๕ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟถนนชนิด หลอดแอลอีดี ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๑๒ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๘๗๗,๗๙๙.๔๘ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสุนทร อุดมทรัพย์)
ชผ.บค.ปฏิบัติงานแทน หผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางจิรานุช ตันติวัฒนไพศาล)
รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.
๒๕ ก.ค./๒๕๖๒ /.....