



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒

ตามคำร้องขอขยายเขต ๑๒๐๐๐๐๘๓๙๖๘๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น แผนกบริการลูกค้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๗๗ อาคาร เวิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ ๒๓ ถนน นพโลโยธิน แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร สถานที่ขอใช้ไฟตั้งอยู่ที่ โครงการ “บ้านพกษา ๑๓๗ บ้านโพธิ์-มอเตอร์เวย์” เฟส ๓-๔ หมู่ ๕ ต.ท่าเสา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ หมู่บ้านจัดสรร นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ , ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๓ , ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ , ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร
จำนวน ๓ , ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น
ระยะทางประมาณ ๑๔๒ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ , ๒๕๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ , ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒๘ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒๘ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น
ระยะทางประมาณ ๓๗๕ เมตร

๒.๕ แผนกไฟถนน

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
ระยะทางประมาณ ๓๗๕ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟถนนชนิด หลอด แอลอีดี ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๒๖ ชุด

๓) เงินลงทุน


งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๑,๓๐๑,๕๘๘.๖๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปด บาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จิระวิวัฒนา)
ทพ.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.
.....ด.๓/ส.ค.๒๕๖๕.....