



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./ ๖ ๕๓๑

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท บริหาเนีย จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๖๕๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จากบริษัท บริหาเนีย จำกัด ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๑) รายละเอียด

บริษัท บริหาเนีย จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๗ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ บ้านจัดสรร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๓ โหลดสูงสุด ๕.๙ MW. ของ สถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๒ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๓.๗ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๑๗ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.
- จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสาย ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๔ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ กฟผ.ลงทุน

-แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน

บาท

-แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)

เป็นเงิน

บาท

-รื้อถอนแรงสูง

เป็นเงิน

บาท

-มิเตอร์

เป็นเงิน

บาท

รวมเป็นเงิน

บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๕๑๔,๖๘๑.๕๘ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ทผ.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/๖๕๓๑

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒