



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๕๖๐๓

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๖๖

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ เทศบาลตำบลบางสมัคร

บริเวณ ถนนเลียบบคลอง หนองอีปาง หมู่ ๕ ต.บางสมัคร

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือที่ ฉช. ๕๕๑๐๓/๑๓๕๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากเทศบาลตำบลบางสมัคร ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

เทศบาลตำบลบางสมัคร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ถนนเลียบบคลองหนองอีปาง หมู่ ๕ ต. บางสมัคร รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. พีอีเอ. ๕๙-๐๑๐๖๕๘ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น
 - ปักเสาต่อมือ คอ. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๒๔๗ เมตร

๒.๒ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๒๔๗ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบบุคลากรเป็น ๒๖๑,๑๗๓.๖๘ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาท หกสิบแปดสตางค์) หนดยื่นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังหนังสือผู้ใช้ไฟ และรายละเอียดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


ได้รับต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ
(.....)
.....

(นายอนุพงษ์ จรรย์จิรวัฒนา)
ทพ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๑ มี.ย. ๒๕๖๑