



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๕๘๖๒

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามหนังสือที่ นช. ๗๑๐๐๐๓/๔๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ นั้น แผนกบริการลูกค้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๗ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ สายเขาดิน-บางหัก หมู่ที่ ๖ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นั้น แผนกบริการลูกค้า ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น
 - ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๘๕๕ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.
- จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๘๕๕ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๑ ชุด


๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๒๙๗,๑๔๔.๙๗ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยึตราคา ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ทพ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./
- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.
๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒