



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.(บค.)/๕๘๕๑

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามคำร้องขอย้ายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๘๔๗๔๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

ทางพื้นที่ส่วนจำกัด ทองภักดี บ้านเลขที่ ๒๔๔ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ. พีอีเอ. ๓๕-๐๑๑๒๕๐
นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น
ระยะทางประมาณ ๘๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด

๓) เงินลงทุน


งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๖๒.๘๕บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ผ.บค.กฟอ.บปค.

ที่ ก.๒ บปค.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒