



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและเพิ่มขนาดหม้อแปลงให้ นางสาว กัญญา กุลละวณิชย์
เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒

ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๗๓๑๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้ง
ความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและเพิ่มขนาดหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการ
สำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางสาว กัญญา กุลละวณิชย์ อยู่บ้านเลขที่ ๕๑/๑ หมู่ที่ ๑๘ ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑๘ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ บ้านที่อยู่อาศัย
รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. แผนกบริการลูกค้า
ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น (เพิ่มเฟสหัวเสา)
ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. (เมนชายคา) จำนวน ๒ เส้น
ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. (เมนชายคา) จำนวน ๔ เส้น
ระยะทางประมาณ ๑๑๑ เมตร

๒.๒ แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

- งบ กฟภ.ลงทุน แผนกแรงสูง เป็นเงิน ๑๐,๑๓๗.๐๐ บาท
- งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๑๗๖,๘๖๕.๑๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบห้าบาท

สิบสตางค์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังหนังสือผู้ใช้ไฟ และรายละเอียด มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

.๑๖/ก.ย./๒๕๖๒