



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./

๑๕๕๕

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ น.ส. สุมาลี บุญภราดร

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๘๕๗๙๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

**๑) รายละเอียด**

น.ส. สุมาลี บุญภราดร บ้านเลขที่ ๕๕/๔ หมู่ที่ ๕ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สถานที่ขอใช้ไฟติดตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๒ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ที่ดินจัดสรร นั้น รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๗ โหลดสูงสุด ๕.๑ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้า บางวัว ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๓ กม. ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

**๒) วิธีดำเนินการ**

**๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก**

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.
- จำนวน ๑ เครื่อง

**๔. แผนกแรงต่ำภายนอก**

- บั๊กเส้า คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- บั๊กเส้าต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร
- จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๘๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๒๓๑,๕๖๒.๕๙ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

  
(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)  
ทพ.บค.กฟอ.บปค.

ที่ ก.๒ บปค.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๓ / ก.ย. / ๒๕๖๒