



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.(บค.)/ ๕๓๑๓

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามคำร้องขอย้ายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๘๒๔๒๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

คุณ สุรินทร์ คำพาดูย มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ หมู่ที่ ๒ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. พีโอ. ๕๙-๐๒๕๔๒๙ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น
ระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร			
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	๓	ชุด
- ติดตั้งชุดกราวด์แรงต่ำ	จำนวน	๑	ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๗๙๐.๒๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดคืนราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ผ.บค.กฟอ.บปค.

ที่ ก.๒ บปค.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุเทพ เกิดทรัพย์)
ผจก.กฟอ.บปค.

...../...../.....