



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๒๕๓๕

เรื่อง ขออนุมัติสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าให้ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ แจ้งความประสงค์ขอ
สับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการ
สำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ อาคารทีเอฟดี ซ.สาทร ๑๑
แยก๙ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการ บ่อบำบัดน้ำเสีย ความประสงค์ขอ
สับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เนื่องจากหม้อแปลงชำรุด นั้น ผบค.ได้
สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงหม้อแปลงภายใน

- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑
เครื่อง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑
เครื่อง

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๐๕๘.๒๓ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบแปดบาทยี่สิบ
สามสตางค์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึก
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)

ทผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๒๕๓๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายไพรัช เทวะปรมาภรณ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๗ / ๑๐ / ๖๒