



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./ ๓๓๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายบุญชนะ บุสดี

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒

ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๓๓๔๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้ใช้ไฟฟ้า  
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้ว  
มีรายละเอียด ดังนี้

### ๑) รายละเอียด

นายบุญชนะ บุสดี บ้านเลขที่ ๑๒๒/๖ หมู่ที่ ๕ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  
สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ที่ดินจัดสรร นั้น รับไฟจาก  
ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๖ โหลดสูงสุด ๕.๑ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าบางปะกง ๓  
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม. ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการ  
และเงินลงทุน ดังนี้

### ๒) วิธีดำเนินการ

#### ๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๓ เมตร
- รื้อถอนอุปกรณ์ลูกถ้วยพินโพสท์ไทป์ จำนวน ๖ ลูก
- ติดตั้งชุดดริฟท์เอาท์ ขนาด ๓๓ เควี. ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

#### ๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.
- จำนวน ๑ เครื่อง

#### ๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๑๔๕ เมตร

### ๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๒๑๕,๐๔๘.๒๗ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ด  
สตางค์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ  
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

  
(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)  
ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายไพรัช เทวะประมาภรณ์)  
รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.  
๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒