



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.(บค.)/ ๓๔๕๖

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามคำร้องขอย้ายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๐๒๖๙๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

คุณ ศิลป์ชัย สุขสวัสดิ์ มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณ ม.๕ ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. พีโอเอ. ๕๖-๐๐๐๔๐๙ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น
ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร			

๓) เงินลงทุน

งบ กฟอ.ลงทุน

- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท
- รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท
รวมเป็นเงิน		---	บาท

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๒๙๙.๕๗ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยึตราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผบ.บค.กฟอ.บปค.

ที่ ก.๒ บปค.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไพรัช ไทะปรมาภรณ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปค.

..... จ.ค. ๒๕๖๒