



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๓๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ เทศบาลตำบลบางวัวคนารักษ์

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามหนังสือที่ ฉช.๕๔๔๐๓/๑๘๐๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบางวัวคนารักษ์ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเสาไฟฟ้า นั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

เทศบาลตำบลบางวัวคนารักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ย้ายเสาไฟฟ้า เนื่องจาก จะทำการขยายผิวจราจร บริเวณ ขอยก้านสนั่น ๑ หมู่ ๒ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ ควีเอ. พีโอ.๓๗-๐๒๐๑๑๒ นั้น ผบค. ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๒ แผนกไฟฟ้าแรงต่ำ

- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งโคมไฟถนนชนิด หลอด แอลอีดี ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๒๒,๐๕๐.๓๑ บาท (สองหมื่นสองพันห้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ทผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./ ค ๕๖๓
- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางจิราณู ดันตวิวัฒนไพศาล)
รจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.
.....๑๑/๖.๕./๒๕๖๒.....