



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้นายวินัย แทนทด

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๔๔๓๕๙ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นายวินัย แทนทด บ้านเลขที่ ๓/๑ หมู่ ๒ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา สถานที่ขอใช้ไฟติดตั้งอยู่ที่ โครงการจัดสรร นายวินัย แทนทด หมู่ ๒ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการหมู่บ้านจัดสรร นั้น ผบค. ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น

ระยะทางประมาณ ๓๔๐ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.

จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒๕ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒๕ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น

ระยะทางประมาณ ๔๔๕ เมตร

๒.๕ แผนกไฟถนน

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น

ระยะทางประมาณ ๒๕๐ เมตร

- ติดตั้งโคมไฟถนนชนิด หลอด แอลอีดี ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๑๕ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๑,๑๕๐,๑๙๔.๘๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบสี่บาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสุนทร อุดมทรัพย์)
ชผ.บค.ปฏิบัติงานแทน ผผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ *metan*

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางจิรานุช ตันติวัฒนไพศาล)
รจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

...๑.๒/S.A...๕๕๖๒.....