



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและเพิ่มขนาดหม้อแปลงให้ นางเฉลา ส้ารวย

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๖๔๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและเพิ่มขนาดหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางเฉลา ส้ารวยอยู่บ้านเลขที่ ๓๕/๒ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ห้องเช่า รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. แผนกบริการลูกค้า ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
 - ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๑๒๐ เมตร

๒.๒ แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.
- จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.
- จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

- งบ กฟภ.ลงทุน แผนกแรงสูง เป็นเงิน ---- บาท
- งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๑๘๐,๖๕๖.๔๒ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกกร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังหนังสือผู้ใช้ไฟ และรายละเอียด มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสุนทร อุดมทรัพย์)

ชผ.บค.ปฏิบัติงานแทน ทผ.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/๓๕๙

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นางจิรานุช ตันติวัฒนไพศาล)

รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๓/๕.๕./๒๕๖๒