



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./ ๕๗๘

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวให้ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๑๔๒๔๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ จาก บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

### ๑) รายละเอียด

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๗ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ก่อสร้าง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุด ๗.๑ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔.๐ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

### ๒) วิธีดำเนินการ

#### ๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๕ เมตร

#### ๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (เข้าหม้อแปลงกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
- รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (เมื่อผู้ใช้ไฟเลิกเข้าหม้อแปลง)

#### ๒.๓ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.ขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

- งบ กฟผ.ลงทุน

รถถอนแรงสูง เป็นเงิน ๒๑๓.๐๐ บาท

มิเตอร์ เป็นเงิน ๑๔,๓๔๗.๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๔,๕๖๐.๐๐ บาท

- งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๕๕๙,๙๑๘.๔๘ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบแปด บาทสี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)

ทผ.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นางจิราณูช ดันติวัฒนไพศาล)

รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๐ / ๑ / ๐๓