



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นางมะลิ บุญประสบผล

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓

ด้วย ผบค. ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๐๐๕๕๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จาก นางมะลิ บุญประสบผล ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอย้ายเสาไฟฟ้านั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมี รายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางมะลิ บุญประสบผล บ้านเลขที่ ๘๕/๘ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี สถานที่ขอย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ บ้านที่อยู่อาศัย นั้น รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุด ๕.๑ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้า บางวัว อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม. ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๓ เมตร

๒.๒ แผนกรีดถอนแรงสูงนอก

- รีดถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รีดถอนเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๗๘,๗๖๐.๖๕ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทหกสิบบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ทผ.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นางจิราปช ดันตวิวัฒนไพศาล)
รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.
...../...../.....