



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.(บค.)/

เรื่อง ขออนุมัติขอรื้อถอนระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท เบ็ตท์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓

ด้วย ผบค. ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่๑๒๐๐๐๐๔๑๐๓๓๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จาก บริษัท เบ็ตท์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอรื้อถอนระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท เบ็ตท์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บ้านเลขที่ ๑๔๔ หมู่ที่ ๕ ถนน บางนา-ตราด กม.๓๖ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอรื้อถอนระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ หมู่ที่ ๕ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ การผลิตเครื่องใช้ภายในบ้าน รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง วงจรที่ ๓ โหลดสูงสุด ๒.๓ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟบางสมัคร ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม. ผบค. ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วมีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสาดอม่อ คอ. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๐๒๘.๘๘ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุนทร อุดมทรัพย์)

ชว.บค.ปฏิบัติงานแทน ผบ.บค.

ที่ ก.๒ บปค.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไกรย เทวะปรมาภรณ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปค.

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓