



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

เลขที่ ก.๒บปก.(บค.)/ ๑๖๔

วันที่

๖ มิ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นางนภาพร บัวศรี

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ด้วย ผบค. ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๑๘๗๘๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นางนภาพร บัวศรี บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ ๑ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าปักเสาแชนไลน์ บริเวณ หมู่ ๒ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.
พีอีเอ. ๓๖-๐๑๔๔๓๘ นั้น ผบค. ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น (ปักเสาแชนไลน์)
- ปักเสาทอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟ เลขที่ กคก.(น)
๑๔๓๖ /๒๕๖๒ ลว.๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๙,๐๓๘.๑๕ บาท (เก้าพันสามสิบแปดบาท
สิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผบ.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไพรัช เทวะปรมาภรณ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

- ๖ / มิ.ย. ๒๕๖๓