



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.(บค.)/ ๘๗๖/๖๕๖๓

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามคำร้องขอย้ายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๒๔๐๗๘ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายเอกพจน์ ราษฎร์เจริญดี มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ หมู่ที่ ๕ ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ. พีอี. ๕๕-๐๑๙๓๒๐ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- ปีกเสาทอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น
ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร			
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	๓	ชุด
- ติดตั้งชุดกราวด์แรงต่ำ	จำนวน	๑	ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๔๒๗.๐๔ บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ผบ.บค.กฟอ.บปค.

ที่ ก.๒ บปค.-บค./

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไพรัช เทวะประมาภรณ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปค.

.....๑.๒.....๕๖๖๓.....