



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.บปก.

เลขที่ ก.๒ บปก-วต./๑๘๓๘/๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการเยี่ยมเยียนผู้ใช้ไฟฟ้า

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ผวต.กฟอ.บปก.ได้จัดแผนเยี่ยมเยียนผู้ใช้ไฟรายใหญ่ลูกค้ารายสำคัญ (KAM) ตามแผนปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บริษัท ไคโด ดีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด

รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมเยียน

๑. นายชิษณุธร พันธวาริ

ตำแหน่ง ผวต.

๒. นายยุทธการณ ศิลป์นาวา

ตำแหน่ง พง.๖ ผวต.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑. คุณนายหรรษลักษณ์ วงศกรการณาส ตำแหน่ง Safety Officer.

๒. คุณว่าที่.ร.ต.หญิงอรรณณ วงพล ตำแหน่ง ผู้จัดการ

ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ไฟ

๑. ทางบริษัทฯได้มีการ PM ระบบไฟฟ้าประจำปีพบว่าในส่วนของ DROP OUT FUSE ของเสาไฟฟ้าจำนวน ๒ ต้น มีค่าความร้อนสูง ร้องขอให้ช่วยตรวจสอบปัญหาดังกล่าว
๒. สนใจในการติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์
๓. สนใจเรื่องการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายใน บริษัท

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

๑. ผวต.กฟอ.บปก. ได้แนะนำการให้บริการของ PEA
๒. ผวต.กฟอ.บปก. ได้แนะนำเบอร์โทรศัพท์แจ้งไฟฟ้าดับเพิ่มเติมให้ทางบริษัทฯ
๓. ผวต.กฟอ.บปก. ได้เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน
๔. ผวต.กฟอ.บปก. ได้เข้าตรวจสอบข้อมูลโหลด
๕. ผวต.กฟอ.บปก. ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ไฟฟ้า
๖. ผวต.กฟอ.บปก. ได้ตรวจสอบจุดร้อนจุดสัมผัสตามความต้องการของ บริษัทเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบข้อมูลของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายชิษณุธร พันธวาริ)

ผวต.

ทราบและดำเนินการต่อไป

(นายไพรัช ประภากร)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก

๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผวต.กฟอ.บปก.

โทร ๐๕๕๐๔,๐๕๕๔๐

