



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นายปกรณ์ พลอยล้อมเพชร และเพื่อนบ้าน

อ้างอิง คำร้องที่ ๐๑๗ ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.จบ.

ตาม บันทึก

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.นายปกรณ์ พลอยล้อมเพชร เลขที่ ๑๐๒/๓ ม.๗ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

๒.ขออนุมัติขยายเขตฯ เพิ่มเฟสจากระบบ ๑ เฟส เป็นระบบ ๓ เฟส เพื่อจ่ายไฟให้กับบ้านและราษฎรบริเวณ ใกล้เคียง ม.๓ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๓ ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๘ ก.ม.

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกหม้อแปลงภายนอก รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ๓๐ เควีเอ ๑ เครื่อง , ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง แทนที่เดิม พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม. เพิ่มเฟส ๑ เส้น ระยะ ๒๐๐ ม. , ติดตั้งล่อฟ้าระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกหม้อแปลงภายนอก (กฟภ.ลงทุน) ๑๔๖,๖๐๐.๑๑ บาท

๒.แผนกแรงต่ำภายนอก ๑๓,๘๐๗.๘๐ บาท

งบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน

๑๓,๘๐๗.๘๐ บาท กฟภ.ลงทุน ๑๔๖,๖๐๐.๑๑ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) ๑๗๕ / ๒๕๕๙

ทผ.บค.,ทผ.คส.,ทผ.บป.,ทผ.กส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(ลงชื่อ)


(นายอรุณ ประจำแถว)

ผจก.จบ.

๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)



(นายปกรณ์ ลัคนานันท์)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ทผ.บค.

๑๒ ม. ๑. ๕๙