



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.
เลขที่ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟภ.จบ.- นายบุญเลิศ อาลัย

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๑๔๓ ลว. ๑๕ พ.ค. ๖๐

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชกภ.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟภ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.นายบุญเลิศ อาลัย เลขที่ ๓/๔ ม.๖ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลง บริเวณร้านสวนผลไม้ ม.๓ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง โดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เลขทะเบียน สฟภ.๑๐๗๓ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ โวลต์ ของสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ประกอบชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๒.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑) แผนกแรงสูงภายใน	๑๔,๑๑๓.๐๘ บาท	๓.๒) แผนกเงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๓) ค่าขออนุญาต	๑๑,๕๒๓.๙๓ บาท	๓.๔) ค่าอุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐ บาท
รวมค่าขยายเขต	๔๓,๐๖๗.๐๑ บาท		

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐ บาท	๔.๒) ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐ บาท		
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท		

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดอัตรา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง , แผนผัง, ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๒๐๓๒ / ๒๕๖๐

ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายอรุณ ประจำแถว)

ผจก.กท/จ.จน.

๒๓ พ.ค. ๖๐



(นายธนู สีทะ)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ทผ.บค.

๒๓ พ.ค. ๖๐