



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ 12 ธ.ค. 2561

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - แฉงทางหลวงชนบทจันทบุรี

อ้างถึง หนังสือเลขที่ คค ๐๗๐๓.๐๖/๓๑๘๒ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.แฉงทางหลวงชนบทจันทบุรี เลขที่ ๒๕๑ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.๑ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ เพื่อจ่ายไฟให้กับระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ม.๖ ต.ขากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โดยทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงและติดตั้งดวงโคมเอง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรีระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๔ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๓.๑ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีที่ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกหม้อแปลงภายใน

๑.๑ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.แผนกมิเตอร์

๒.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกหม้อแปลงภายใน	๓๗,๙๑๑.๔๖	บาท
๒.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอตไลน์	๑๗,๑๘๓.๓๒	บาท
๓.เงินสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๕๘,๐๙๔.๗๘	บาท

๔) ค่าประกันการใช้ไฟ

ยกเว้นเนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการ

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายธน สิตะ)
ทผ.บค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๕๗๕๓ / ๒๕๖๑
เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คค.
อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์เรศ สุเรือง)
รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กพจ.จบ.
๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑