



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จบ.

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

เลขที่

วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - แฉวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๗๖๘ ลว. ๔ พ.ย. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑. แฉวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๒๕ ม.๑ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
๒. ขออนุมัติขยายเขตหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อจ่ายให้กับระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ม.๖ ต.วังแฉ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยทางผู้ใช้ไฟให้ทาง กฟภ. ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายทั้งหมด ทางด้านของดวงโคมทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเอง
๓. สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรีระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๒ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๕.๖ เมกะวัตต์
๔. สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีที่ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน

- ๑.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒. แผนกมิเตอร์

- ๒.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๘๖,๒๖๔.๕๙	บาท
๒. ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	๑๖,๖๒๙.๙๔	บาท
๓. เงินสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าขยายเขตเป็นเงิน	๑๐๕,๘๙๔.๕๓	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๑๐๐,๘๙๔.๕๓	บาท

๔) ค่าประกันการใช้ไฟ

ยกเว้นเนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการ

ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธนู ลิ้ม)

ทต.บค.


15 พ.ย. 2562

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๕๒๑๓ / ๒๕๖๒

เรียน ทต.บค., ทต.บป., ทต.กส., ทต.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์เรศ สุเรือง)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.จบ.