



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จบ.

เลขที่ กบ จบ.(บค.)/๑๗๑๕/๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

วันที่ 12 5 ส.ค. 2563

นายศิริพงษ์ แดลงศรี

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจาก คุณศิริพงษ์ แดลงศรี มีความประสงค์ขอขยายเขต นั้น

ผบค.จบ.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๑๐ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี
- ๓.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๕๐ เควีเอ หมายเลขหม้อแปลง ๔๖-๐๐๑๕๕๑
- ๔.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน	๙	ต้น	
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ	๙๕	เมตร	(เพิ่มเฟส ๑ เส้น)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ	๙๕	เมตร	(เพิ่มเฟส ๒ เส้น)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ	๑๔๙	เมตร	(๓ เฟส)
- เเทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน	๒	จุด	
- ติดตั้งล่อฟ้าแฉ่งระบบ ๓ เฟส	๑	ชุด	

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบ กฟภ.เป็นเงิน ๑๓,๔๖๙.๑๑ บาท

ค่าใช้จ่ายงบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๘๘,๘๐๐.๑๕ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงานมาด้วย

(นายธน สีสะ)

ทผ.บค.

27 มี.ค. 2563

อนุมัติ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายรังสิต วัชรกุลธรไทย)

นท.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.