



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

เลขที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นายสัมพันธ์ กุศลรัตน์

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๐๑๓ ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

วันที่ - ๓ ก.พ. ๒๕๖๓

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.นายสัมพันธ์ กุศลรัตน์ บ้านเลขที่ ๑๐/๒ ม.๒ ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

๒.ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อจ่ายให้กับบริเวณ ม.๒ ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรีระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๕.๕ เมกะวัตต์

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกหม้อแปลงภายนอก(งบ.กฟภ.)

๑.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.แผนกแรงต่ำภายนอก(งบ.กฟภ.)

๒.๑ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ๔ สาย บนเสา ระยะทาง ๓๐ เมตร

๒.๒ ติดตั้งสายยึดโยงแรงต่ำ จำนวน ๑ จุด

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกหม้อแปลงภายนอก(งบ.กฟภ.)

๑๘๑,๐๖๓.๙๖ บาท

๒.แผนกแรงต่ำภายนอก(งบ.กฟภ.)

๑๑,๘๙๑.๑๑ บาท

๓.ค่าปฏิบัติงานฮอทไลน์

๑๗,๗๓๗.๙๔ บาท

ค่าขยายเขตเป็นเงิน

๑๗,๗๓๗.๙๔ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบัญชีค่าใช้จ่าย
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธนุ สีทะ)
ทผ.บค.
- 3 ก.พ. 2563

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๘๐๕ / ๒๕๖๓.

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คค.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายรังสิต วัชรกุลธรไทย)
บทน.๘ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟง.จบ.