



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จบ.

เลขที่ กบ จบ.(บค.)/ค.๒๐๒/๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔

นาง กมลรัตน์ ยะธา

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจาก คุณ กมลรัตน์ ยะธา มีความประสงค์ขอย้ายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.จบ.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ สวน หมู่ ๖ ตำบล ฉนวน
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี ฟีดเดอร์ ๒
- ๓.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๕๐ เควีเอ
- ๔.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

- | | | | |
|--|-----|---------|-------------------|
| - ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๕๐ เควีเอ จำนวน | ๑ | เครื่อง | |
| - รื้อถอนหม้อแปลง ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน | ๑ | เครื่อง | |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ | ๘๐ | เมตร | (เพิ่มเฟส ๑ เส้น) |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ | ๓๗๐ | เมตร | (เพิ่มเฟส ๒ เส้น) |

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบ กฟภ.เป็นเงิน ๑๖๕,๘๕๕.๖๐ บาท

ค่าใช้จ่ายงบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๕๒,๑๘๑.๐๒ บาท

๕๕๘๓๓.๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานมาด้วย


นายธนุ สีสหะ
ทผ.บค.

อนุมัติ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นายธรรมรัตน์ เยาวพันธุ์)

จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.