



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จบ.

เลขที่ ก๒ จบ.(บค.)/๕๓๗๘/๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย คพม.๒

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

วันที่ ๘ ก.ก. ๒๕๖๔

นางกรรติน พงษ์ธนภัค

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจาก คุณกรรติน พงษ์ธนภัค มีความประสงค์ขอขยายเขต นั้น

ผบค.จบ.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ ๒๗/๔๕ หมู่ ๕ ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี
- ๓.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เควีเอ หมายเลขหม้อแปลง ๖๐-๐๓๗๖๘๐
- ๔.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก(งบกฟภ.)

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ ๔๐ เมตร (๑ เฟส)

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบ กฟภ.เป็นเงิน ๑๖,๔๓๐.๒๗ บาท

ค่าใช้จ่ายงบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงานมาด้วย

อนุมัติ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายธรรมรัตน์ เยาวพันธุ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.

นายธน สีสะ
ทผ.บค.