



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จป.

ถึง ผจก.จป.

เลขที่

วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จป. - นางสมศรี มาลีรัตน์

อ้างถึง คำร้องที่ จป.โฮ๕๔ ลว. ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผจก.จป. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จป. ได้ดำเนินการสำรวจ มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

- ๑.นางสมศรี มาลีรัตน์ บ้านเลขที่ ๙๒/๑ ม.๖ ต.สัทธิบ อ.สัทธิบ จ.ชลบุรี
- ๒.ขออนุมัติขยายเขตหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ๓.สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟลงระบบ ๒๒ เควี
- ๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก

- ๑.๑ ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๔ ต้น
- ๑.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓เฟส ระยะ ๗๐ เมตร
- ๑.๓ เทคอนกรีตโคนเสาแรงสูง จำนวน ๒ จุด

๒.แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ๒.๑ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

- ๓.๑ รื้อถอนเสาคอร. ขนาด ๙ ม. จำนวน ๑ ต้น
- ๓.๒ ปักเสาคอร. ขนาด ๙ ม. จำนวน ๑๔ ต้น
- ๓.๓ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะ ๒๗๖ เมตร
- ๓.๓ เทคอนกรีตโคนเสาแรงต่ำ จำนวน ๕ จุด
- ๓.๔ ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำระบบ ๓ เฟส จำนวน ๓ ชุด

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก	๑๔๓,๓๙๐.๗๘ / บาท
๒.แผนกหม้อแปลงภายนอก	๒๔๓,๔๓๓.๐๕ / บาท
๓.แผนกแรงต่ำภายนอก	๒๐๒,๔๔๙.๓๗ / บาท

เป็นเงินค่าขยายเขตทั้งสิ้น ๕๘๙,๒๗๓.๒๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



นายธนู รัตนา
ทพ.บค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๗๕๐/๗๕๖๕

เรียน ทพ.บค.,ทพ.บป.,ทพ.กส.,ทพ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายดิเรก จินากำเนิด)
บทน.ระดับ 10 รักษาการแทน ผจก.กฟจ.จบ.

22 กพ. 2565

แผนกบริการลูกค้า

โทร. ๐-๓๙๓๒-๒๑๐๖

โทรสาร. ๐-๓๙๓๒-๕๕๐๔