



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จบ.

เลขที่ ก๒ จบ.(บค.)/๒๖๐๔/๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

วันที่ 14 มิ.ย. 2565

นางสาว กัลยา ฉิมกลีบ

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจาก นางสาว กัลยา ฉิมกลีบ มีความประสงค์ขอย้ายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.จบ.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ เพิ่มเฟส หมู่ ๘ ตำบล ปิลัวี
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี ฟีดเดอร์ ๒
- ๓.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๕๐ เควีเอ
- ๔.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

- | | | | |
|--|-----|---------|-------------------|
| - ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๕๐ เควีเอ จำนวน | ๑ | เครื่อง | |
| - รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน | ๑ | เครื่อง | |
| - พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ | ๙๐๐ | เมตร | (เพิ่มเฟส ๑ เส้น) |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ | ๔๖๐ | เมตร | (เพิ่มเฟส ๒ เส้น) |

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบ กฟผ.เป็นเงิน ๓๙๐,๑๙๖.๔๙ บาท

ค่าใช้จ่ายงบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน - บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานมาด้วย

นายธู สีสะ

ผบ.บค.

14 มิ.ย. 2565

อนุมัติ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

นายศิริเรก จีนาเก่าเบิด

นทน.10 ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.

14 มิ.ย. 2565