



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จบ.

เลขที่ กบ จบ.(บค.)/๕๐๘๒/๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

วันที่ 31 ส.ค. 2565

นางพัชรมัย หาญหมื่น

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจาก คุณพัชรมัย หาญหมื่น
จำกัด มีความประสงค์ขอย้ายเขต นั้น

ผบค.จบ.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๘ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี
- ๓.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๒๕๐ เควีเอ หมายเลขหม้อแปลง ๓๘-๐๑๘๘๗๗
- ๔.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

- | | | |
|--|-----|--------------|
| - ปีกเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน | ๔ | ต้น |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ | ๑๐๐ | เมตร (๓ เฟส) |
| - ท่คอนกรีตที่โคนเสา จำนวน | ๑ | จุด |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำระบบ ๓ เฟส จำนวน | ๑ | ชุด |

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบ กฟภ.เป็นเงิน	๐.๐๐	บาท
ค่าใช้จ่ายงบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน	๔๗,๑๗๖.๘๙	บาท
	๕๐,๕๖๖.๖๗	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานมาด้วย

อนุมัติ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

นายดิเรก จินากำเนิด

นทน.10 ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.

31 ส.ค. 2565

นายธนู สีหะ
ทผ.บค.

31 ส.ค. 2565