



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จบ.

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

เลขที่ ก๒ จบ.(บค.)/๒๗๒๐/๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.

นาย ชีรภัทร อุ่นใจ

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจาก นาย ชีรภัทร อุ่นใจ มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.จบ.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ เพิ่มเฟส หมู่ ๕ ตำบล จันทเขลม
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี ฟีดเดอร์ ๙
- ๓.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ
- ๔.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ ๖๕๕ เมตร (เพิ่มเฟส ๑ เส้น)

๒.แผนกหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ ๔๔๕ เมตร (เพิ่มเฟส ๒ เส้น)

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบ กฟภ.เป็นเงิน ๓๘๐,๗๑๕.๐๖ บาท

ค่าใช้จ่ายงบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน - บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย

นางงามมาด้วย

อนุมัติ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

นายธนุ สีหะ
ทพ.บค.

(นายเทพนที ลากสกุลรัตนนา)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.