



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จบ.

เลขที่ ก๒ จบ.(บค.)/๕๕๗๕/๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖
นาย สายันต์ ภูมิดิษฐ์

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจาก นาย สายันต์ ภูมิดิษฐ์ มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.จบ.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ๑.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ ๒๖/๑ หมู่ ๗ ตำบล ฦมน
- ๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี ฟีดเดอร์ ๓
- ๓.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๕๐๐ เควีเอ
- ๔.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

- | | | |
|--|-----|--------------|
| - ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน | ๙ | ต้น |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ | ๑๘๘ | เมตร (๓ เฟส) |
| - ติดสายยึดโยงแรงต่ำ จำนวน | ๔ | จุด |
| - เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน | ๑ | จุด |

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบ กฟผ.เป็นเงิน ๘๕,๕๐๙.๕๙ บาท

ค่าใช้จ่ายงบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑๖,๘๑๘.๑๑ บาท

๑๒,๙๙๕.๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานมาด้วย


นายธนู สิตะ
ผบ.บค.

อนุมัติ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นายเทพชาติ ลากสกุลรัตน์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.