



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จบ.

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

เลขที่ ก๒ จบ.(บค.)/*EMNE* /๒๕๖๖

วันที่ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. นางผาณิต มณีนิล

เรียน ผจก.กฟจ.จบ.

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจาก คุณผาณิต มณีนิล มีความประสงค์ขอขยายเขต นั้น

ผบค.จบ.ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.สถานที่ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ ๒/๙๗๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี

๓.รับโหลดจากหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เควีเอ หมายเลขหม้อแปลง ๓๙-๐๐๕๕๘๐

๔.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก(งบกฟผ.)

- | | | |
|--|----|------------------------|
| - ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน | ๒ | ต้น |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ | ๗๓ | เมตร (เพิ่มเฟส ๑ เส้น) |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม.ระยะ | ๓๔ | จุด (๑ เฟส) |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ระบบ ๑ เฟส จำนวน | ๑ | ชุด |
| - เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน | ๒ | จุด |

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายงบ กฟผ.เป็นเงิน ๓๐,๑๑๙.๓๙ บาท

ค่าใช้จ่ายงบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานมาด้วย


นายธนุ สีทะ
ผบ.บค.

อนุมัติ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นายเทพนที ลากสกุลรัตนนา)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.