



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	แผนกบริการลูกค้า	ถึง	ผจก.กฟล.ตราด
เลขที่		วันที่	4 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟล.ตราด - นายสุพจน์ ตริวิทย์ยานต์ ม.5 ต.วังกระแจะ อ.เมือง		
อ้างถึง	คำร้องขอขยายเขตที่ 120000392372 ลว. 28 ม.ค.2558		

เรียน ผจก.กฟล.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบค.กฟล.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

1.) รายละเอียด

- 1.1 ด้วยกฟล.ตราด ได้รับแจ้งจาก นายสุพจน์ ตริวิทย์ยานต์ เลขที่ 68
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ ม.5 ต.วังกระแจะ อ.เมือง
- 1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี 2
- 1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 250 เมตร ระยะทางที่ขยายเขตประมาณ 10 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 260 เมตร

2.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 4x200 มม.(4x8") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน 3 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.(บนเสา) จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 10 ม.

3.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	6,665.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	6,665.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		466.55	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,131.55	บาท

(เจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3

20 ต. 11 ก.พ. 58

จึงเขียนมา..... / 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการ
และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายดิเรก จินากำเนิด)

ทผ.บค. กฟจ.ตราด

5 ก.พ. 2558

ที่ ก.๒ ตร.(บห.) ๗๑๐ /๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายรัชชัย ร้อยศรี)

ผจก.กฟจ.ตราด

5 ก.พ. 2558

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่	F/๗๘๖๖๘๐๒/๐๐๐๐/
เป็นเงิน	๗๑๓/๐๐ บาท ลงวันที่ 10 ก.พ. 58
ลงชื่อ	ผู้รับเงิน